



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164. Тел. ОД /8-8652/24-52-26

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова 191 «А» тел: (88652)94-54-58

ОНД и ПР по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу
356000 г. Новоалександровск ул. Заводская 51 тел: (886544) 672-67, электронный адрес: novoaliks77@skfo.mchs.gov.ru

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13

по делу об административном правонарушении

«31» января 2022 г.

г. Новоалександровск

(место составления: город, село, район)

Государственный инспектор Новоалександровского городского округа и Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Кононов Алексей Владимирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении

(постановление прокурора о возбуждении административного дела)

(ненужное зачеркнуть)

№ 18 от «27» января 2022 г. и материалы в отношении должностного лица:

(нужное подчеркнуть)

1. Фамилия, имя, отчество: Дорохова Анна Николаевна

2. Дата и место рождения: 25.07.1969 г.р. с. Новомихайловское, Красногвардейского района, Ставропольского края

3. Гражданство: РФ

3. Адрес места жительства, тел.: с. Новомихайловское, ул. Ленина, 125

4. Место работы (учебы): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа» № 4

5. Занимаемая должность: директор

6. Заработная плата в месяц (иной доход) -

7. Документ, удостоверяющий личность паспорт 07 14 № 911445 выдан отделением № 2 МО УФМС России по Ставропольскому краю в г. Изобильном с местом дислокации в с. Красногвардейском 07.08.2014 года

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда: сведения отсутствуют

У С Т А Н О В И Л:

27 января 2022 года в помещениях МОУ СОШ № 4 по адресу: Ставропольский край, Красногвардейский муниципальный округ, с. Новомихайловское, ул. Пионерская, 32, при проведении плановой проверки выявлены допущенные должностным лицом нарушения требований пожарной безопасности:

1. Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, работы должны проводиться не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года,

2. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, п. 12, Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года,

3. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола

- испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты п. 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года,
4. Помещения пищеблока, не отделены от других функциональных частей объекта противопожарными дверьми 2-го типа. ФЗ № 123 ст. 88, табл. 23, СП 4.131.30.2013 п. 5.2.6.,
 5. Не вносится информация о проверке средств автоматической противопожарной защиты объекта в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п. 54, Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года,
 6. Автоматическая пожарная сигнализация не содержится в исправном (работоспособном) состоянии, п. 54, Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года,
 7. Отсутствует запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года,
 8. Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли, п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, принят Федеральный закон № 123-ФЗ, который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее - Федеральный закон «О техническом регулировании»), не действуют в части, содержащей требования пожарной безопасности к указанной продукции, отличные от требований, установленных настоящим Федеральным законом. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения, в том числе, при разработке технической документации на объекты защиты (статья 2 данного Закона).

Правилами противопожарного режима, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, установлены требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ предусмотрена обязанность соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В силу статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Указанные лица за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Объектом правонарушения являются установленные нормы и правила пожарной безопасности. В соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Объективная сторона правонарушения выражается в противоправном действии либо бездействии, нарушающим требования по пожарной безопасности, установленные нормами, стандартами, правилами.

Субъектом правонарушения являются лица, обязанные соблюдать установленные законом требования и обязательные мероприятия.

Субъективная сторона характеризуется умыслом или неосторожностью.

Вина Дороховой А.Н. подтверждается протоколом об административном правонарушении № 18 от 27.01.2022 г., актом проверки № 26-011-2021/0002рс от 27.01.2022. С учётом положения части 1 статьи 2.1 КоАП РФ заключается в том, что ей не были приняты все зависящие от нее меры по недопущению нарушения законодательства в области пожарной безопасности.

Основанием для освобождения от ответственности могут служить обстоятельства, вызванные объективно непреодолимыми либо непредвиденными препятствиями, находящимися вне контроля хозяйствующего субъекта, при соблюдении той степени добросовестности, которая требовалась от него в целях выполнения законодательно установленной обязанности. Доказательств наличия указанных обстоятельств не представлено.

Установив обстоятельства совершения правонарушения, исследовав собранные доказательства в их совокупности, прихожу к выводу, что событие административного правонарушения и состав доказаны.

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адрес; существо нарушения, в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта, последствия происшедшего события, размер ущерба; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч.1 ст. 29.9; ч.1, 3, 5 ст. 29.10

КоАП Российской Федерации ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности»

принимая во внимание раскаяние лица, привлекаемого к административной ответственности в качестве смягчающего обстоятельства

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо Дорохову Анну Николаевну Ставропольский край, Красногвардейский район, село Новомихайловское, ул. Ленина, 125, за нарушения требований пожарной безопасности, признать виновной в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде **штрафа в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.**

Данное постановление может быть обжаловано в десятидневный срок с момента получения копии постановления: главному государственному инспектору по пожарному надзору Султанову Руслану Хасиповичу Ставропольский край, Новоалександровский городской округ, г. Новоалександровск ул. Заводская № 51 каб. № 7, в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191 а; в Красногвардейский мировой суд по адресу: Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Ленина, 91.

Разъяснить, что при отсутствии у должностного лица, вынесшего настоящее постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, соответствующие материалы направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке. Кроме того, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, принимают решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25. (штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов).

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

УФК по Ставропольскому краю (Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю)
Наименование Банка: Отделение Ставрополь Банка России/УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь

ИНН/КПП 2635077144 / 263501001

БИК ТОФК: 010702101

Номер казначейского счета 03100643000000012100

ОКТМО: 07530000

ОКПО 08929190

ОГРН 1042600336349

КБК 177 1 16 01201 01 0004 140

ЕКС 40102810345370000013

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"

Должностное лицо, вынесшее постановление



А.В. Кононов

(Ф.И.О.)

Копию постановления получил(а)

" 31 "

января 2022

(подпись)

А.Н. Дорохова

(Ф.И.О.)

Дата вступления в законную силу

" " "

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Копия постановления направлена

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)